

VONKAJŠIE VPLYVY: (STN 33 2000-5-51)

VNÚTORNÉ PRIESTORY: AA5,AB5 - NORMÁLNE

- "NEUVEDENÉ VONKAJŠIE VPLYVY SÚ V SÚLADE S ČI. 512.2.4 - NORMÁLNE

PROSTREDIE: (STN 33 0300)

VNÚTORNÉ PRIESTORY ČI. 3.1.1 - ZÁKLADNÉ

ROZVODNÁ SIEŤ: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz,TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM: (STN 33 2000 4-41)

V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE (ČI.412): - izolovaním živých častí













- zábranou, krytmi, umiestnením mimo dosah

PRI PORUCHE (ČI. 413):

- samočinným odpojením napájania


- doplnkovým pospájaním

LEGENDA:

-  - Rozvádzač NN
-  - Striedavý prepínač č.6
-  - Krížový prepínač č.7
-  - Svietidlo PREZENT ASPEN 1500 1x75
-  - Nástenné svetelné vývody
-  - Jednopolový spínač č.1
-  - Sériový prepínač č.5
-  - Svietidlo stropné 2x36W TOKEN 236 NT
-  - Svietidlo stropné 4x18W TOKEN 418 NT
-  - Prachotesné svietidlo DUST EVG PC 2X36W - IP65
-  - Led reflektor 20W studená biela s pohybovým senzorm
-  - Núdzové svietidlo U21-Legrand

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing.Martin Janouš
VYPRACOVAL	Ing.Martin Janouš
KONTROLOVAL	Ing.Martin Janouš

KATASTRÁLNE ÚZEMIE	Kotešová
PARCELA	
STAVBA	Základná škola s Materskou školou v Kotešovej
OBJEKT	Materská škola - Kotešová
OBSAH	Svetelné obvody - 2.NP

 ELEKTRIC Slovakia s.r.o. Severná 33, 01001 Žilina			
STUPEŇ	DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		
PROFESIA	Elektro		
Č. ZÁK.		DÁTUM	12/2016
FORMÁT	3 x A4	MIERKA	
PROFESIA	Č. VÝKRESU	SADA	
EL	04		