

Navrhovaný typ stĺpa

V rozpočtovej položke č. 9 je uvedený stĺp – „Dodávka stĺpikov z ocel. rúr d 89/3,6 mm dl. 9 m pozinkované“. Objednávateľ diela uvádza aj alternatívnu dodávku stĺpov (viď. obrázok) o zložení H_c = výška celkovo 9 m, E = výška 1 m v zemi, H = výška 8 m nad zemou.

Stĺp je vyrobený z 3. častí o rôznych hrúbok - $D1$ = min. 114 mm (zloženie - 3m : trubka priemer 114 x 4 mm.), $D2$ = min. 89mm (zloženie - 3m : trubka priemer 89 x 4 mm), $D3$ = min. 60 mm (zloženie 3m : trubka priemer 60 x 3 mm), alebo alternatívne riešenie za predpokladu dodržania európskej normy EN 40-5, s povrchovou úpravou žiarový zinok z vonkajšej aj vnútornej strany podľa normy ČSN EN ISO 1461, ktorá zaručuje pozinkovaný materiál rovnomernou vrstvou zinku 0,07 – 0,087 mm. Stĺpy budú vyrobené bez otvorov v jej konštrukčnej časti. Zhotoviteľ diela zodpovedá za výrobu a dodávku a montáž stĺpov doloženými certifikátmi.

