

VONKAJŠIE VPLYVY: (STN 33 2000-5-51)

VNÚTORNÉ PRIESTORY: AA5,AB5 - NORMÁLNE

- "NEUVEDENÉ VONKAJŠIE VPLYVY SÚ V SÚLADE S ČI. 512.2.4 - NORMÁLNE

PROSTREDIE: (STN 33 0300)

VNÚTORNÉ PRIESTORY ČI. 3.1.1 - ZÁKLADNÉ

## ROZVODNÁ SIEŤ: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM: (STN 33 2000 4-41)

V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE (ČI.412): - izolovaním živých častí


- zábranou, krytmi, umiestnením mimo dosah


PRI PORUCHE (ČI. 413):


- samočinným odpojením napájania


- doplnkovým pospájaním

### LEGENDA:

 - Rozvádzač NN

 - ZÁSUVKA 2xRJ45 (TV,Internet)

 - Jednonásobná zásuvka 230V/16A, IP44

 - Dvojnásobná zásuvka 230V/16A


 - Elektrický vývod

### poznámka

všetky zásuvky musia byť vybavené bezpečnostným uzaverom pre zásuvky

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing.Martin Janouš
VYPRACOVAL	Ing.Martin Janouš
KONTROLOVAL	Ing.Martin Janouš

KATASTRÁLNE ÚZEMIE	Kotešová
PARCELA	
STAVBA	Materská škola - Kotešová
OBJEKT	Materská škola - Kotešová
OBSAH	Zásuvkové obvody 2.NP

 <b>ELEKTRIC Slovakia s.r.o.</b> Severná 33, 01001 Žilina			
STUPEŇ	DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		
PROFESIA	Elektro		
Č. ZÁK.		DÁTUM	12/2016
FORMÁT	3 x A4	MIERKA	
PROFESIA	Č. VÝKRESU	SADA	
<b>EL</b>	<b>03</b>		